

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. (8342) 258-40-01 (доб. 500), e-mail: ngu@ugps.perm.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району городского округа
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 23, тел. (8342) 258-40-01 (доб. 311), e-mail:

11onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 168 / 1 / 1

**об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад
№ 34 «Лукоморье»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Чайковского городского
округа и Еловского муниципального района по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 168 от « 22 » октября 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. « 16 » ноября 20 21 года по
17 час. 00 мин. « 18 » ноября 20 21 года проведена плановая выездная проверка
Самойловым Никитой Михайловичем, страшим инспектором 11 ОНПР по Чайковскому
городскому округу и Еловскому муниципальному району УНПР Главного управления МЧС
России по Пермскому краю территории, здания, помещений Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 34 «Лукоморье» по адресу: Пермский
край, Чайковский, ул. Декабристов, д. 10.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 34 «Лукоморье» Неустроевой Верой Васильевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Предп исания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательны х требований пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнен ии (указывае тся только выполнен

1	2	3	4	5
1.	При применении 3-го типа системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) в здании дошкольного учреждения не предусмотрено оповещение только работников учреждения при помощи специального текста оповещения. Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику.	табл. 2: п. 1 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	31 августа 2022 года	ие) 5
2.	При эксплуатации элементов системы пожарной сигнализации (пожарного приемно-контрольного прибора, пожарных извещателей) сверх срока службы, установленного изготовителем (10 лет), и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации не проведены испытания средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	31 августа 2022 года	

При проведении проверки использовались рулетка измерительная металлическая UM5M, фотокамера телефона iPhone.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор 11 ОНПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю Самойлов Н.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« 18 » ноября 20 21 г.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

заведующая Чернышова В.В.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 18 » 11 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813786

Владелец Неустроева Вера Васильевна

Действителен с 04.04.2023 по 03.04.2024